**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**
Dipartimento "G. F. Ingrassia" Igiene e Sanità Pubblica
Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti
Via Santa Sofia, 87 - 95123 Catania
Tel./ Fax. 095-3782133-3782178-3782177
P.I. 02772010878

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari con n.2012/CT/004

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0830 L

Mod. PGS-15/16 rev.00

# RAPPORTO DI PROVA N. 122A / 21/02/2024

**Utente/Cliente: ACOSET SPA** **Indirizzo:** VIALE M.RAPISARDI 164 - CATANIA(CT)-

| *Numero accettazione campione:* | *Data di ricevimento:* | *Data inizio prove:* | *Data fine prove:* |
|---|---|---|---|
| 122A | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 04/03/2024 |

***Data accettazione:*** 21/02/2024
***Prodotto dichiarato:*** ACQUA DEST. CONS. UMANO
***Denominazione campione:*** PUNTO DI PRELIEVO P17
***Prelevato il:*** 21/02/2024
***Località e Comune*** PEDARA CENTRO
***Campionamento effettuato da:*** Personale del Laboratorio
***Procedura di campionamento:*** Campionamento effettuato secondo la ISO 5667-5:2006*.

ACOSET S.p.A. CATANIA Prot. 4195 del 26/03/24

**Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.**
**I risultati delle prove non sono corretti per il fattore di recupero se non previsto dal metodo.**

| N° | Prova | Metodo | Unità di misura | Limite | Incertezza di misura | Recupero | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Colore*** | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | mg/l (scala | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | - | - | accettabile |
| 2 | **Conteggio delle colonie a 22°C** | UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/ml | Senza variazioni anomale | 3-8 | - | 5 stimate |
| 3 | **Batteri coliformi a 37°C** | UNI EN ISO 9308-1:2017 | UFC/100 ml | 0 | - | - | 0 |
| 4 | **Conduttività a 20 °C** | UNI EN 27888:1995 | µS/cm | 2500 | ±11 | - | 1064 |
| 5 | **Concentrazione ioni idrogeno** | UNI EN ISO 10523:2012 | Unità pH | Tra 6,5 e 9,5 | ±0,1 | - | 7,6 |
| 6 | **Odore*** | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | Tasso diluiz | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | - | - | accettabile |
| 7 | **Sapore*** | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | Tasso diluiz | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | - | - | accettabile |
| 8 | **Torbidità** | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | NTU | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 0,0 | - | <0,7° |
| 9 | **Escherichia coli (E.coli)** | UNI EN ISO 9308-1:2017 | UFC/100ml | 0 | - | - | 0 |
| 10 | **Enterococchi intestinali** | UNI EN ISO 7899-2:2003 | UFC/100ml | 0 | - | - | 0 |

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**
Dipartimento "G. F. Ingrassia" Igiene e Sanità Pubblica
Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti
Via Santa Sofia, 87 - 95123 Catania
Tel./ Fax. 095-3782133-3782178-3782177
P.I. 02772010878

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari con n.2012/CT/004

LAB N° 0830 L

Mod. PGS-15/16 rev.00

# RAPPORTO DI PROVA N. 122A / 21/02/2024

**Utente/Cliente: ACOSET SPA** **Indirizzo:** VIALE M.RAPISARDI 164 - CATANIA(CT)-

| *Numero accettazione campione:* 122A | *Data di ricevimento:* 21/02/2024 | *Data inizio prove:* 21/02/2024 | *Data fine prove:* 04/03/2024 |
|---|---|---|---|

***Data accettazione:*** 21/02/2024
***Prodotto dichiarato:*** ACQUA DEST. CONS. UMANO
***Denominazione campione:*** PUNTO DI PRELIEVO P17
***Prelevato il:*** 21/02/2024
***Località e Comune*** PEDARA CENTRO
***Campionamento effettuato da:*** Personale del Laboratorio
***Procedura di campionamento:*** Campionamento effettuato secondo la ISO 5667-5:2006*.

I valori di parametro sono stabiliti dal D.Lgs n.18 del 23/02/2023 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Per le prove chimiche l'incertezza di misura è data come incertezza estesa U=ku con fattore di copertura k=2 per un livello di confidenza p=95%.
Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di fiducia (limite inferiore e superiore) secondo la ISO 8199.

Il codice identificativo del RdP identifica anche il verbale di prelievo dove sono riportate le registrazioni eseguite all'atto del campionamento.

**** "Prova non accreditata ACCREDIA"***
***ª inferiore al limite di rilevabilità del metodo***
***º inferiore al limite di quantificazione del metodo***

***Catania,*** 04/03/2024

FINE RAPPORTO DI PROVA

**Il Direttore**
**Prof.ssa M. Ferrante**

Nome: MARGHERITA FERRANTE
Motivo: Firma documenti
Data: 2024.03.14 13:36:17 CET