UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento "G. F. Ingrassia" Igiene e Sanità Pubblica
Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti
Via Santa Sofia, 87 - 95123 Catania
Tel./ Fax. 095-3782133-3782178-3782177
P.I. 02772010878

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari con n.2012/CT/004

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0830 L

Mod. PGS-15/16 rev.00

RAPPORTO DI PROVA N. 128A / 21/02/2024

Utente/Cliente: ACOSET SPA **Indirizzo:** VIALE M.RAPISARDI 164 - CATANIA(CT)-

Numero accettazione campione: 128A	*Data di ricevimento:* 21/02/2024	*Data inizio prove:* 21/02/2024	*Data fine prove:* 04/03/2024

Data accettazione: 21/02/2024
Prodotto dichiarato: ACQUA DEST. CONS. UMANO
Denominazione campione: PUNTO DI PRELIEVO P29
Prelevato il: 21/02/2024
Località e Comune PIAZZA S ALFIO-TRECASTAGNI
Campionamento effettuato da: Personale del Laboratorio
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato secondo la ISO 5667-5:2006*.

ACOSET S.p.A. CATANIA Prot. 7199 del 20/03/24

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.
I risultati delle prove non sono corretti per il fattore di recupero se non previsto dal metodo.

N°	Prova	Metodo	Unità di misura	Limite	Incertezza di misura	Recupero	Risultato
1	**Colore***	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	mg/l (scala	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	-	-	accettabile
2	**Conteggio delle colonie a 22°C**	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	Senza variazioni anomale	4-12	-	7 stimate
3	**Batteri coliformi a 37°C**	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	-	-	0
4	**Conduttività a 20 °C**	UNI EN 27888:1995	µS/cm	2500	±8	-	527
5	**Concentrazione ioni idrogeno**	UNI EN ISO 10523:2012	Unità pH	Tra 6,5 e 9,5	±0,2	-	8,0
6	**Odore***	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Tasso diluiz	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	-	-	accettabile
7	**Sapore***	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Tasso diluiz	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	-	-	accettabile
8	**Torbidità**	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	0	-	1
9	**Escherichia coli (E.coli)**	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100ml	0	-	-	0
10	**Enterococchi intestinali**	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100ml	0	-	-	0

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento "G. F. Ingrassia" Igiene e Sanità Pubblica
Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti
Via Santa Sofia, 87 - 95123 Catania
Tel./ Fax. 095-3782133-3782178-3782177
P.I. 02772010878

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari con n.2012/CT/004

LAB N° 0830 L

Mod. PGS-15/16 rev.00

RAPPORTO DI PROVA N. 128A / 21/02/2024

Utente/Cliente: ACOSET SPA **Indirizzo:** VIALE M.RAPISARDI 164 - CATANIA(CT)-

Numero accettazione campione: 128A	*Data di ricevimento:* 21/02/2024	*Data inizio prove:* 21/02/2024	*Data fine prove:* 04/03/2024

Data accettazione: 21/02/2024
Prodotto dichiarato: ACQUA DEST. CONS. UMANO
Denominazione campione: PUNTO DI PRELIEVO P29
Prelevato il: 21/02/2024
Località e Comune PIAZZA S ALFIO-TRECASTAGNI
Campionamento effettuato da: Personale del Laboratorio
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato secondo la ISO 5667-5:2006*.

I valori di parametro sono stabiliti dal D.Lgs n.18 del 23/02/2023 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Per le prove chimiche l'incertezza di misura è data come incertezza estesa U=ku con fattore di copertura k=2 per un livello di confidenza p=95%.
Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di fiducia (limite inferiore e superiore) secondo la ISO 8199.

Il codice identificativo del RdP identifica anche il verbale di prelievo dove sono riportate le registrazioni eseguite all'atto del campionamento.

**** "Prova non accreditata ACCREDIA"***
ª inferiore al limite di rilevabilità del metodo
º inferiore al limite di quantificazione del metodo

Catania, 04/03/2024

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Direttore
Prof.ssa M. Ferrante

Nome: MARGHERITA FERRANTE
Motivo: Firma documenti
Data: 2024.03.14 13:38:27 CET